

## Försäkran om överensstämmelse

### Declaration of Conformity

PED 2014/68/EU art 4.3, LVD, EMC, MD

Tillverkare/ Manufacturer:

**Cetetherm**

**Cetetherm AB, Sweden**

\* Värmeväxlarenhet, Fjärrvärmecentral för värme och / eller varmvatten eller Fjärrkyla

\* Heat exchanger unit, District heating System, for heating and/ or Domestic Hot Water

Produkter/ Products	Varianter/ models
Maxi Maxi Cooling Maxi Select	PreCon, C1, C2, C4, Special, with Control eq: Siemens/ Ouman/ Regin/ KTC/ Bastec and pumps: WILO/ Grundfos/ Kolmeks/Lowara etc

Ovanstående produkter ligger i artikel 4.3 enligt PED 2014/68/EU

Above mentioned products are in article 4.3 according to PED 2014/68/EU

Denna EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Tillämpade direktiv/ Used directives

PED 2014/ 68/ EU

LVD 2014/ 35/ EU

EMC 2014/ 30/ EU

MD 2006/ 42/EC

RoHS 2011/ 65/EU

Produkten överensstämmer med den relevanta unionslagstiftningen om harmonisering.

This product conforms with the relevant Union harmonisation legislation

Tillämpade harmoniserade standarder/ Used harmonised standards/

- EN 61 439-1, EN13445, EN13480, EN 1092-1, EN55014-1

Tillämpade övriga standarder och specifikationer/ Used other standards and specifications

- Boverkets Byggregler BBR

- F101

- DIN 17 457, DIN 17 175, DIN 4747

Konformitetsprocedur

God teknisk praxis

Conformity Assessment procedure:

Sound Engineering practice

Ronneby, 2026-01-12

Mats Persson,

Ansvarig för överensstämmelse/ responsible for conformity