CERTIFIKAT

382606

Fjärrvärmecentral Cetetherm Mini Eco Retro

Utfärdat till

Cetetherm AB

Logistikvägen 9, 372 38 Ronneby

tillverkningsställe

samma som ovan

Produktbeskrivning

Fjärrvärmecentral för småhus med varmvattenkapacitet 54 kW och värmekapacitet 21 kW.
Reglerutrustning för varmvatten:
Termisk regulator Samson 2432N med temperaturbegränsare ESBE VTA332 OEM-version.
Reglerutrustning för värme:
Honeywell ALDH/ALDC alt. Siemens RSV46 alt. Danfoss Comfort 296.

För senaste godkända version av mjukvara se RISE hemsida för listade certifikat.

Certifikat

Produkten beskriven ovan uppfyller kraven i RISE certifieringsregler för P-märkning av Fjärrvärmecentraler, SPCR 113 utgåva 2022-10-23 samt Svensk Fjärrvärmes dokument *"Certifiering av fjärrvärmecentraler, Tekniska bestämmelser │F:103-8 │augusti 2022."*

Tillhörande handlingar

Installations, service och driftinstruktion Cetetherm Mini ECO Retro - DOC 1626.
Användarhandbok Danfoss ECL Comfort 296 - DOC1641 SV.

För senaste godkända version av tillhörande handlingar se RISE hemsida för listade certifikat.

Märkning

Varje produkt som överensstämmer med den certifierade får förses med ett kvalitetsmärke, avbildat nedan till höger.

Provningsunderlag

Rapport O100115 1310946-B från RISE, daterad 2025-05-15.

Giltighetstid och övrigt

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2030-05-23. Certifikatet utfärdades ursprungligen 2010-02-26. RISE övervakar tillverkarens egenkontroll enligt avsnitt 4 och 5 i SPCR 113. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Martin Tillander

2025-01-10

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

SPCR 113 NR: 382606 F:103-8 HT

1302512
Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges I sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.