Cetetherm

FICHE DE PRÉ-SÉLECTION
GROUPES DE MAINTIEN DE PRESSION

1. TYPE DE MAINTIEN DE PRESSION

☐ Pompe simple - 1 déverseur		☐ Pompe double - 1 déverseur ☐ Pompe double - 2 déverseurs	
Pressosmart MP195	**Pressosmart MP4**	**Pressosmart MP5**	**Pressosmart MP7**
Hauteur statique 10 - 45 m	Hauteur statique 5 - 55 m	Hauteur statique 5 - 55 m	Hauteur statique 10 - 75 m*
Bâche d'expansion ouverte comprise 195L Acier doux, peinture époxy	à combiner avec : - Bâche d'expansion fermée 200 L & 500 L* - Acier - Bâche d'expansion ouverte 200 – 5000 L* - PPH		

* Pour d'autres hauteurs statiques et volumes le fabricant propose des solutions sur mesure.

2. PRESSION

Hauteur statique du bâtiment :

Pression de service :

3. VOLUME/DÉBIT EXPANSION

Puissance : +

Température moyenne* :

Volume de l'installation :

4. TYPE DE FLUIDE

☐ Eau

☐ Eau glycolée MEG
(Mono éthylène glycol)

☐ Eau glycolée PEG
(Poly éthylène glycol)

% Glycol :

5. EMPLACEMENT PRESSOSMART

☐ Chaufferie sous-sol

☐ Chaufferie terrasse

☐ Autres

** Pour une température moyenne inférieure à 35°C, mentionner 35°C (ex. eau glacée).

Cetetherm

6. TYPES DE BÂCHES POUR PRESSOSMART MP4, MP5 & MP7

☐ Bâche fermée*		☐ Bâche ouverte	
			
Bâche combinée avec MP4, MP5, MP7	Bâche additionelle	Bâche combinée avec MP4, MP5, MP7 (flotteurs inclus)	Bâche additionelle (sans flotteurs)

* Le fabricant préconise les Pressosmart avec **Bâche fermée** pour les réseaux en basse température.

Commentaire/renseignement supplémentaire client	

7. OPTIONS

	Vase anti-belier 8L - pression de service 8 bar max.	pour MP4, MP5 & MP7
	Filtre de 100 µm	pour protéger l'électrovanne du remplissage auto.
	Compteur d'impulsion - 10L/impulsion	pour la détection des fuites réseau
	Bypass électrovanne de remplissage	pour l'alimentation eau froide
	Carte 8 relais	pour bâche d'expansion ouverte
	Carte Modbus*	pour bâche d'expansion ouverte
	Détecteur d'inondation	pour la détection des fuites d'eau
	Jeu de 2 contacts à flotteur	pour maintien de pression sans bâche

* En standard sur bâche fermée

Veuillez envoyer ce document complété à info.fr@cetetherm.com

Cetetherm SAS - Route du Stade ZI du Moulin - 69490 Pontcharra sur Turdine
04 74 05 53 50 info.fr@cetetherm.com www.cetetherm.com/fr